



Fussbodenheizung
und Estrich

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf einige Punkte hinweisen, damit Sie auf Dauer und von Anfang an Freude an unserer Fussbodenheizung haben. Um eine einwandfreie wohlige Wärme in ihrem Wohnhaus durch die Fussbodenheizung zu gewährleisten, sollten nachstehende Punkte unbedingt berücksichtigt werden.

1. Der Massenstrom und der Druckverlust der Fussbodenheizung muss unbedingt auf den Wärmerezeuger abgestimmt werden. Sollte der Massenstrom der Fussbodenheizung höher sein als der max. Massenstrom des Wärmerezeugers, so muss die Heizungsanlage bauseits mit Pufferspeicher oder hydraulischer Weiche ausgerüstet werden.
2. Wenn eine so genannte Konstantregelung zum Einsatz gekommen ist, ist es unbedingt erforderlich, dass ein Pumpen-Vordruck vorhanden sein muss. Da es sich bei der Konstantregelung um eine Einspritzanlage handelt.
3. Auch möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass alle Wärmerezeuger, ab Werk, im Auslieferungszustand für eine Radiatorenheizung voreingestellt sind.

Das heißt, dass folgende Parameter eingestellt sind:

„Die Heizkreispumpe ist kein Dauerläufer, die Tagesbetriebszeit von 6⁰⁰ Uhr bis 22⁰⁰ Uhr, die abgesenkte Raum-Nachttemperatur bis zu 8 ° C.“

Diese vorgegebenen Einstellungen sind für eine ordentliche Beheizung mit einer Fussbodenheizung nicht zu gebrauchen.

4. Es ist somit zwingend erforderlich, dass die Heizungsumwälzpumpe in der Betriebsart „**Dauerlauf**“ eingestellt ist.

Wir empfehlen die Tagesbetriebszeit z. B. von 5⁰⁰U hr bis 23⁰⁰Uhr und die abgesenkte Raum-Nachttemperatur auf max. 3 ° C einzustellen.

Sollten Sie in der Zukunft Reklamationen bezüglich ungleichmäßiger Wärmeverteilung usw. haben, bitten wir Sie erst die vorgenannten Hinweise sorgfältig zu überprüfen.

Sollten Sie noch Fragen haben, oder sollten dennoch Schwierigkeiten auftreten, steht Ihnen unser Kundendienst gerne unter den Telefonnummern +49 (0) 5155 / 950 67 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Emmerthal

ATHE-Therm – Ein gutes Gefühl.

ATHE-Therm
Heizungstechnik GmbH

ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Langes Feld 19 | D-31860 Emmerthal
Fon +49 (0) 5155 9 50-0
Fax +49 (0) 5155 9 50-66
E-Mail info@athe-therm.de
www.athe-therm.de

Amtsgericht Hannover HRB 100206
Umsatzsteuer ID DE 115 445 480
Steuer Nummer 22/200/61498
Geschäftsführer
Tanja Thomas
Antonius Mertens-Thomas

Bankverbindungen
Volksbank Hameln-Stadthagen
Kto 102 765 400
BLZ 254 621 60
BIC GENODEF1HMP
IBAN DE 61 2546 2160 0102 7654 00

Commerzbank Hameln
Kto 767 450 0
BLZ 254 400 47
BIC COBADEFXXX
IBAN DE 66 2544 0047 0767 4500 00